

INFORME DE ENSAYO	
Nº de Registro	2016/013911



Datos del destinatario	J46301867
RESIDENCIALES SIERRAMAR, S.C.P.	
URB. SIERRA MAR, 46220 PICASSENT (VALENCIA) (España)	
DNI/CIF J46301867	

Datos de la muestra			
Tipo de muestra: Agua consumo humano	Fecha toma de muestra: 18.05.2016		
Tipo de toma de muestra: Simple, PEV-GA/102	Realizada por: Gamaser		
Ref./punto de toma de muestra: RESIDENCIALES SIERRAMAR. Pozo.			
Tipo de análisis: Control de NITRATOS en Aguas.			
Volumen de muestra: 250 ML			
Fecha recepción de muestra 18.05.2016	Fecha inicio análisis: 18.05.2016	Fecha final análisis: 18.05.2016	

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Nitratos	81	mg/l NO3	20 %	50	PEE-GA/325

Observaciones:
Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.140/2003.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
 Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.
 Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Físico-Química)
Firmado en Paterna a 23/05/2016

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>

Reg. Merc. Valencia Tomo 4954, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Sec. 8ª, Hoja V-36096. General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.I.F. B-96315577.